

СОГЛАСОВАНО

**Председатель первичной профсоюзной
организации МБУ ДО ДТДМ**

_____ **Н.В. Богданова**

протокол №10 от 23.12.2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДТДМ

_____ **Н.А. Яковенко**

Приказ №1229 от 23.12.2024г.

ИНСТРУКЦИЯ №ИПБ-109

**о мерах пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Ростова-на-Дону
«Дворец творчества детей и молодежи»**

г. Ростов-на-Дону
2024 г.

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи» (далее - МБУ ДО ДТДМ) устанавливает требования и правила пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, порядок организации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помещений в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной опасности здания и помещений МБУ ДО ДТДМ, технологических процессов, оборудования, имеющегося в учреждении, согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями, вступившими в силу с 1 марта 2024 года (Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885 и от 30 марта 2023 года N 510);
- Федеральному Закону от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 19 октября 2023 года;
- Приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с изменениями от 02.07.2013г;
- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года.

1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в МБУ ДО ДТДМ является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных или прибывших на практику в учреждение.

1.4. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал МБУ ДО ДТДМ обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации обучающихся, других людей, ликвидации пожара.

1.5. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в учреждении в пределах своей компетенции осуществляет директор МБУ ДО ДТДМ, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности.

1.6. Обучение работников МБУ ДО ДТДМ осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного

профессионального образования в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в МБУ ДО ДТДМ не допускаются.

1.7. Противопожарный инструктаж работников МБУ ДО ДТДМ осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяются директором МБУ ДО ДТДМ с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.8. О факте проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажей в МБУ ДО ДТДМ делается запись в имеющемся журнале учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.9. Здания и сооружения МБУ ДО ДТДМ перед началом каждого учебного года должны быть приняты комиссией администрации района с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора

1.10. Работники учреждения, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции по пожарной безопасности в МБУ ДО ДТДМ несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики МБУ ДО ДТДМ как объекта защиты и специфика пожарной опасности

2.1. Особо важным фактором в МБУ ДО ДТДМ является пребывание обучающихся различной возрастной категории.

2.2. МБУ ДО ДТДМ как образовательная организация относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1.

2.3. В МБУ ДО ДТДМ имеются помещения кабинетов администрации, учебных кабинетов для индивидуальных и групповых занятий, хореографические классы, актовый зал, малый актовый зал, склад (помещение) инвентаря и ТМЦ.

2.4. Опасными в пожароопасном отношении являются помещения:

2.4.1. архив – хранение горючих материалов (бумага, картон), сконцентрированных на небольшой площади;

2.4.2. склад инвентаря и ТМЦ – уборочный инвентарь, ветошь, а также возможны лаки, краски;

2.4.3. электрощитовая – кабели электрического ввода и распределительный щит.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи

3.1. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в МБУ ДО ДТДМ назначен приказом по учреждению инженер.

3.2. Ответственными за пожарную безопасность в помещениях с повышенной пожароопасностью назначаются:

- архив – ответственный за пожарную безопасность в учреждении;
- склад инвентаря и ТМЦ - кладовщик;
- элетрощитовая – инженер, ответственный за электрощитовую.

3.3. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) директора МБУ ДО ДТДМ является дежурный администратор (вахтер, сторож, охранник).

3.4. Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств является ответственный за пожарную безопасность.

3.5. Ответственным лицом за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) назначен инженер, ответственный по ПБ.

3.6. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) является слесарь-электрик МБУ ДО ДТДМ.

3.7. Ответственным перекрывание водных (при необходимости) коммуникаций, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, является слесарь-сантехник МБУ ДО ДТДМ.

3.8. Ответственным за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, является заместитель директора по АХЧ.

3.9. Ответственными за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, является заместитель директора по АХЧ и инженер.

3.10. Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны является директор МБУ ДО ДТДМ.

3.11. Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, является специалист по охране труда.

3.12. Ответственными за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей являются секретарь руководителя и ведущий специалист по кадрам.

3.13. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является дежурный администратор (вахтер, сторож).

3.14. Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними

первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, является директор МБУ ДО ДТДМ.

3.15. Ответственным за информирование руководителя тушения пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, является заместитель директора по АХЧ.

3.16. Ответственным за организацию привлечения сил и средств МБУ ДО ДТДМ к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, является заместитель директора по АХЧ.

3.17. Ответственными за эвакуацию обучающихся являются педагогические работники, проводящие с ними занятия в момент эвакуации.

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании МБУ ДО ДТДМ

4.1. В МБУ ДО ДТДМ одновременно может находиться не более: 800 чел. (ул.Б.Садовая,53) и 450 чел. (ул.Б. Садовая, 55).

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в МБУ ДО ДТДМ

5.1. Директор МБУ ДО ДТДМ обязан:

- обеспечить эксплуатацию зданий, сооружений школы в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в МБУ ДО ДТДМ;
- осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима в МБУ ДО ДТДМ, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;
- определить сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа;
- организовать проведение перед началом каждого учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности;
- обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации обучающихся, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях учреждения;
- обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;
- обеспечить обработку одежды и иных конструкций сцены актового зала, выполненной из горючих материалов, горючих декораций, сценического оформления, а также драпировки огнезащитными составами;
- обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений МБУ ДО ДТДМ при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии;

- организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;
- запретить приказом курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях МБУ ДО ДТДМ;
- обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- обеспечить наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;
- обеспечить наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа, вахтера, охранника), исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения.
- известить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории МБУ ДО ДТДМ, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого;
- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;
- организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений учреждения при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- принимать необходимые меры по защите зданий и сооружений МБУ ДО ДТДМ и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

- обеспечить наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала (дежурного администратора, вахтера, сторожа) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в МБУ ДО ДТДМ;
- обеспечить здание МБУ ДО ДТДМ первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в МБУ ДО ДТДМ;
- обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории МБУ ДО ДТДМ необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в МБУ ДО ДТДМ, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;
- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

5.2. Ответственный по ПБ обязан:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности работниками МБУ ДО ДТДМ;
- пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования;
- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указать группу контролируемых помещений;
- разместить в МБУ ДО ДТДМ знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";
- осуществлять практические тренировки по эвакуации обучающихся, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях МБУ ДО ДТДМ;
- обеспечить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц на в зальных помещениях во время мероприятия;

- содержать наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, а также ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, осуществлять их очистку от снега (наледи) в зимнее время и не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания с составлением протокола испытаний и внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- обеспечить отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующую нормам освещенность, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;
- обеспечить бесперебойную работу эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- следить за исправным состоянием приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на противопожарных дверях, приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж;
- следить за наличием и исправным состоянием механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, выполнять своевременно ремонт и замену; организовывать своевременную перезарядку и замену огнетушителей в помещениях МБУ ДО ДТДМ, размещение иных первичных средств пожаротушения;
- разработать инструкцию о порядке действий дежурного персонала (вахтера, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты;
- контролировать работоспособность радиопередающего объектового оконечного устройства ОКО-3-А-01-П-Р20 (ППК-210) и оборудования к нему;
- обеспечить пост телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями;
- организовывать очистку зданий, сооружений и территории МБУ ДО ДТДМ от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности и листвы;
- следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты МБУ ДО ДТДМ (автоматической установки сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации);
- содержать (в любое время года) свободными проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям МБУ ДО ДТДМ, наружным пожарным лестницам;
- установить порядок осмотра и закрытия помещений и здания МБУ ДО ДТДМ после завершения занятий, и работы МБУ ДО ДТДМ;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию и в помещения МБУ ДО ДТДМ.

5.3. Все работники МБУ ДО ДТДМ обязаны:

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в МБУ ДО ДТДМ, правила пожарной безопасности и противопожарного режима;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности обучающимися;
- принимать активное участие в практических тренировках по эвакуации обучающихся и работников при пожаре;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в МБУ ДО ДТДМ;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению обучающихся и работников; оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности; выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в МБУ ДО ДТДМ.

5.4. Педагогические работники обязаны:

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в закрепленном учебном кабинете или помещении, а также в кабинете, в котором проводится педагогом занятие;
- содержать в учебных кабинетах МБУ ДО ДТДМ только необходимые для обеспечения образовательной деятельности приборы и модели, принадлежности и другие предметы;
- не захламлять учебный кабинет и эвакуационные выходы;
- не содержать в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;
- в кабинетах МБУ ДО ДТДМ размещать только необходимую для обеспечения образовательной деятельности мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из учебных кабинетов в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния обучающихся.

6. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов

6.1. Порядок содержания зданий, сооружений и помещений МБУ ДО ДТДМ

- 6.1.1. В зданиях, сооружениях и помещениях МБУ ДО ДТДМ запрещено:
- увеличивать установленное число ученических столов, а также превышать нормативную вместимость в учебных кабинетах, актовом зале;
 - размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы;
 - использовать подвальные и цокольные этажи учреждения для детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий);

- хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, закрывать жалюзи;
- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах внешние блоки кондиционеров;
- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;
- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;
- выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы.

6.1.2. Все здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.1.3. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, залах и других помещениях МБУ ДО ДТДМ не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.1.4. В учебных кабинетах МБУ ДО ДТДМ разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

6.1.5. Двери чердачных помещений МБУ ДО ДТДМ и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть размещена информация о месте хранения ключей.

6.1.6. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений в МБУ ДО ДТДМ должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

6.1.7. В зданиях МБУ ДО ДТДМ проживание обслуживающего персонала и других лиц запрещено.

6.1.8. Огневые и сварочные работы могут производиться только с разрешения директора учреждения или заместителя директора по АХЧ.

6.2. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

6.2.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

6.2.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещено:

- оборудовать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах);

- устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

-оборудовать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
-изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

6.2.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

6.2.4. Не допускается в учреждении устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

6.2.5. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы в МБУ ДО ДТДМ, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

6.2.6. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.2.7. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

6.2.8. В актовом зале знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

6.2.9. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания МБУ ДО ДТДМ всегда должны содержаться в исправном состоянии.

6.2.10. Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу) оборудуются приспособлениями для самозакрывания.

6.2.11. При расстановке в кабинетах мебели и иного учебного оборудования, в помещениях хранения ТМЦ - стеллажей необходимо обеспечить наличие свободных проходов к выходам из данных помещений.

6.3. Порядок содержания и эксплуатации территории МБУ ДО ДТДМ и прилегающей к ней территории, в т.ч. порядок доступа подразделений пожарной охраны на территорию и в здание МБУ ДО ДТДМ.

6.3.1. Территория МБУ ДО ДТДМ должна содержаться в надлежащей чистоте. Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность необходимо своевременно убирать и вывозить с территории учреждения.

6.3.2. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями МБУ ДО ДТДМ для складирования материалов, мусора, травы, листвы и иных отходов, оборудования и тары.

6.3.3. На территории МБУ ДО ДТДМ запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

6.3.4. В МБУ ДО ДТДМ должно быть обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным пожарным лестницам.

6.3.5. В случае пожара обеспечивается ручное оперативное открывание ворот, ограждений и иных технических средств на проездах к зданиям и сооружениям МБУ ДО ДТДМ дежурным персоналом (дежурный администратор, вахтер, охранник) в рамках МБУ ДО ДТДМ круглосуточного дежурства.

6.3.6. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

7.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

7.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в МБУ ДО ДТДМ, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

7.1.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

7.1.3. При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- пользоваться розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

-использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

-при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

-прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

-размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение).

7.1.4. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями.

7.1.5. Прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.

7.1.6. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

7.1.7. В складских и других помещениях МБУ ДО ДТДМ с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

7.1.8. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от стеллажей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.

7.1.9. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли.

7.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в архиве.

7.2.1. В помещении архива осуществляется хранение и использование бухгалтерской, технической, кадровой и учебной документации, которые изготовлены из бумаги и картона, являющихся горючими материалами.

7.2.2. Бумажные документы необходимо хранить на стеллажах и в шкафах. Запрещается размещать документы между стеллажами.

7.2.3. При хранении книг, журналов и др. документов необходимо предохранять от источников нагревания, температура которых более ста градусов.

7.2.4. В архиве запрещается:

- хранение и размещение документов, книг, журналов в кипах или россыпью, в том числе временное, на существующих путях эвакуации;
- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответительные коробки и другие электроустановочные изделия;
- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- использовать несертифицированные (самодельные) удлинители.

7.2.5. В помещениях и архива необходимо ежедневно выносить мусор, отработанную бумагу и картон.

7.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ.

7.3.1. При размещении и хранении материалов, изделий, необходимо учитывать их пожароопасные физико-химические свойства.

7.3.2. Расстояние от электросветильников с лампами накаливания до хранящихся материалов и продуктов должно составлять не менее 50 см.

7.3.3. Банки с краской, лаком должны защищаться от попадания солнечного и другого теплового воздействия. Все работы по вскрытию тары, необходимо выполнять в помещениях, изолированных от мест хранения.

7.3.4. В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности МБУ ДО ДТДМ.

7.3.5. Количество инвентаря и ТМЦ в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.

7.3.6. В помещениях склада инвентаря и ТМЦ запрещено:

- хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
- использовать бытовые электрические нагревательные приборы;
- оставлять после завершения работы включенными электроосвещение, электрооборудование и приборы;
- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими возгораемыми материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, которые предусмотрены конструкцией светильника;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) разными материалами, оборудованием, мебелью, мусором и иными предметами.

7.3.7. При использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной защите.

7.3.8. Оборудование склада инвентаря и ТМЦ по завершении рабочего дня необходимо обесточить.

7.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учебных кабинетах.

7.4.1. В учебных кабинетах МБУ ДО ДТДМ допускается размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели, принадлежности, пособия и т.п.

7.4.2. Приборы, принадлежности, пособия и т.п., размещаемые в кабинетах или в специально выделенных для этих целей помещениях МБУ ДО ДТДМ, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

7.4.3. Хранение в кабинетах учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для выполнения работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.

7.4.4. Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения, доступов к первичным средствам пожаротушения.

7.4.5. Перед работой в кабинете необходимо провести проверку: на отсутствие внешних повреждений розеток, выключателей; на бесперебойную работу электроосвещения; на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания учебного электрооборудования, приборов.

7.4.6. После завершения занятий в кабинетах и других помещениях МБУ ДО ДТМ педагогические работники МБУ ДО ДТДМ должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

8. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

8.1. Перед началом культурно-массового мероприятия лицо, ответственное за пожарную безопасность в МБУ ДО ДТДМ, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

8.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников МБУ ДО ДТДМ.

8.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с обучающимися следует находиться руководителям (педагогам). Эти сотрудники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение детьми требований пожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

8.4. С целью осуществления эффективной эвакуации при возникновении пожара, кресла в актовом зале должны быть расположены согласно СП 118.13330.2012, а именно:

- площадь одного посадочного места в зрительном зале (без учета сцены) должна быть не менее 0,65 кв.м;

- расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев в зрительном зале должно составлять не менее 0,9 м;
- стационарные места в зрительном зале должны быть с устройствами для крепления к полу. В актовых залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

8.5. При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
- проводить перед началом или во время представления покрасочные и другие пожароопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре;
- закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

8.6. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

8.7. На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

8.8. В елочных гирляндах:

- номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26В;
- в конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов, выполненных из полиэтилена;
- должны использоваться провода, имеющие многопроволочные гибкие медные жилы сечением не менее 0,5 мм;
- максимальная температура наружной поверхности светящего элемента после установившегося теплового режима работы при мощности, равной 1,1 номинальной мощности, и температуре окружающей среды $(25\pm 5)^{\circ}\text{C}$ должна быть не более 65°C ;
- потребляемая мощность должна быть не более 50.

8.9. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.

8.10. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

8.11. Оформление иллюминации ёлки должно выполняться опытным электриком.

8.12. При оформлении ёлки запрещается применять для украшения вату, игрушки из бумаги и целлулоида.

8.13. Запрещается находиться рядом с ёлкой в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги и картона, а также зажигать на ёлке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

8.14. Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

8.15. Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

8.16. Запрещается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под актовым залом.

8.17. Все проходы и выходы в актовом зале должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

8.18. Эвакуационные выходы из актового зала при проведении в них культурно-массовых мероприятий должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в данном помещении, световые указатели должны быть во включенном состоянии.

8.19. Обязанности и действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием обучающихся, гостей и родителей (законных представителей):

- в случае возникновения пожара, действия педагогических работников, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию и спасение;

- при загорании одежды на участнике праздника, не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя;

- при возникновении пожара или загорания при проведении праздников, первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

педагогам быстро организовать обучающихся в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место;

- при задымлении помещения, скажите детям пригнуться и выводите так;

- если на мероприятии присутствуют родители (законные представители), привлекайте их для помощи в эвакуации;

- после того, как обучающиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте, доложите директору МБУ ДО ДТДМ о том, что все обучающиеся находятся с вами в безопасности.

9. Порядок осмотра и закрытия помещений МБУ ДО ДТДМ по окончании работы

9.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (неотключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением

помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

9.2. Работник, последним покидающий помещение, должен осуществить осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов, а также обесточить кабинет в распределительном щитке (при наличии его в кабинете);
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду;
- проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы.

9.3. В случае выявления работником каких-либо неисправностей, следует известить о случившемся заместителя директора по административно-хозяйственной работе (при его отсутствии – иное должностное лицо).

9.4.Работнику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

9.5. После устранения (при необходимости) недочетов работник должен закрыть помещение и написать докладную записку на имя директора МБУ ДО ДТДМ.

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ на территории МБУ ДО ДТДМ

10.1. Курение в помещениях и на территории МБУ ДО ДТДМ запрещено.

10.2. Все окрасочные и огневые работы в МБУ ДО ДТДМ проводятся в период каникул при отсутствии детей. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

10.3. При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены МБУ ДО ДТДМ с оконными проемами или на открытых площадках,
- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно,
- размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности,
- плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте,
- открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад,
- хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах;

-помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией;

-запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях;

-промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

10.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории МБУ ДО ДТДМ только подрядными организациями с разрешения директора МБУ ДО ДТДМ.

10.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

10.6. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.

10.7. При проведении огневых работ необходимо:

-перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков);

-обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В.;

-плотно закрыть все двери, соединяющие помещения МБУ ДО ДТДМ, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна.

10.8. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ.

10.9. Находящиеся в радиусе очистки территории настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами.

10.10. При осуществлении огневых работ строго запрещается:

-приступать к выполнению работ при неисправной аппаратуре;

-проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

-использовать рабочую одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

-допускать к самостоятельной работе работников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;

-проводить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электрическим напряжением;

-осуществлять огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов.

10.11. При проведении электросварочных работ:

- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;
- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;
- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;
- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы.
- рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала; следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока.
- при смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).
- при перерывах в работе, а также в конце работы сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети).

11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

11.1. Рабочие места в административных и подсобных помещениях МБУ ДО ДТДМ должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

11.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий МБУ ДО

ДТДМ и храниться в закрытом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

11.3. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами по мере его заполнения.

12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

12.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв, должны быть указаны на контрольно-измерительных приборах.

12.2. Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

12.3. Запрещается проводить работы при достижении предельных показаний контрольно-измерительными приборами.

13. Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации

13.1. В случае возникновения пожара, действия работников МБУ ДО ДТДМ и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

13.2. Каждый работник МБУ ДО ДТДМ или заместитель директора по АХЧ, обнаруживший пожар, обязан оповестить о пожаре всех находящихся в помещении учреждения людей при помощи кнопки ручного пожарного извещателя (РПИ) или подав сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре директору МБУ ДО ДТДМ (при его отсутствии заместителю директора по АХЧ).

13.3. Ответственный за сообщение о возникновении пожара обязан: -сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «101» («112»), при этом указать: наименование учреждения, адрес учреждения, место возникновения пожара (описать, где возгорание или что горит), свою фамилию и имя.

Не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

13.4. Ответственный за общую организацию спасения людей - заместитель директора по АХЧ, который:

- контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания МБУ ДО ДТДМ, корректировку направлений эвакуируемых из помещений учреждения,

- осуществляет осмотр подсобных и служебных помещений, учебных кабинетов, коридоров и холлов с целью вывода потерявшихся или получивших травмы обучающихся и работников.

Необходимо выставить посты безопасности на входах в здание МБУ ДО ДТДМ, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

13.5. Педагогические работники, находящиеся в учебных кабинетах, закрывают окна, берут журналы и организованно, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации и порядку действий при эвакуации, выводят обучающихся из помещения учреждения в безопасное место.

Если на пути эвакуации группы огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходу из МБУ ДО ДТДМ.

В безопасном месте сбора группы следует осуществить переключку детей по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию спасения людей – заместителю директора по АХЧ.

13.6. Ответственный за оказание первой помощи:

-следит за состоянием обучающихся и работников, в случае необходимости, -оказывает первую помощь до приезда бригады скорой помощи.

На случай возникновения пожара должна быть всегда готова медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

13.7. Ответственные за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей – секретарь руководителя и начальник отдела одновременно с тушением пожара осуществляют вынос наиболее ценных документов из приемной, бухгалтерии и отдела кадров.

13.8. Ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, осуществляет вывод незадействованного персонала в тушении пожара за территорию МБУ ДО ДТДМ.

13.9. Ответственный за общее руководство по тушению пожара - директор МБУ ДО ДТДМ -

- дает указания на отключение систем электроснабжения (при необходимости), а также, при отсутствии явной угрозы жизни и здоровью работникам, поручение о принятии мер по тушению очага возгорания ответственному лицу по пожарной безопасности в учреждении;
- осуществляет общее руководство эвакуацией людей из здания МБУ ДО ДТДМ и ликвидацией пожара до прибытия пожарных подразделений;
- осуществляет контроль количества эвакуированных обучающихся и работников МБУ ДО ДТДМ;
- принимает меры по спасению людей.

13.10. Ответственный за отключение электроэнергии – слесарь-электрик учреждения - по приказу лица, ответственного за пожарную безопасность или директора МБУ ДО ДТДМ (заместителя директора, его заменяющего), производит отключение электроэнергии (за исключением питания систем противопожарной защиты) в щитовой.

13.11. Ответственный за организацию привлечения сил и средств МБУ ДО ДТДМ к тушению пожара – заместитель директора по АХЧ, - получив указания ответственного за общее руководство по тушению пожара, задействует работников МБУ ДО ДТДМ для осуществления мероприятий, связанных с

ликвидацией пожара и предупреждения его развития до прибытия подразделений пожарной охраны.

Во время тушения пожара следует стремиться, в первую очередь, обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

13.12. Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, - специалист по охране труда - осуществляет контроль правильного и безопасного использования огнетушителей и других средств пожаротушения работниками.

В случае явной угрозы жизни (сильное задымление, увеличение температуры, риск обрушения конструкций), ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности при тушении пожара прекращает действия по огнетушению и выводит группу в безопасное место.

13.13. Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны — дежурный администратор (вахтер, сторож) - осуществляет встречу и направление пожарных машин по кратчайшему пути для подъезда к очагу пожара.

13.14. Ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, - директор МБУ ДО ДТДМ - сообщает руководителю тушения пожара сведения об особенностях очага возгорания, площади горения и задымления, опасности, количестве людей, оставшихся в здании, функционировании электроосвещения, пожарных кранов.

13.15. Ответственный за информирование руководителя тушения пожара — заместитель директора по АХЧ - по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания МБУ ДО ДТДМ, прилегающих строений и сооружений.

Сообщает о количестве хранимых и применяемых в МБУ ДО ДТДМ пожароопасных веществ, и материалов, а также сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

14. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

14.1. Ответственный по ПБ МБУ ДО ДТДМ организует своевременный ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние и постоянную готовность к использованию указанных средств.

14.2. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в МБУ ДО ДТДМ должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый директором МБУ ДО ДТДМ.

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

14.3. В МБУ ДО ДТДМ хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

14.4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

14.5. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

14.6. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в МБУ ДО ДТДМ привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

14.7. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев проведения регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

При этом технический персонал приказом директора МБУ ДО ДТДМ переводится в усиленный режим работы.

Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности обучающихся и работников МБУ ДО ДТДМ.

14.8. Не допускается в зданиях и сооружениях МБУ ДО ДТДМ выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

14.9. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, наличие оборудования и установок.

14.10. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

14.11. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

14.12. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества. При защите помещений огнетушителями учитывается специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.

14.13. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещений МБУ ДО ДТДМ осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации в зависимости от

огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной опасности, а также класса пожара.

14.14. Согласно нормам обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты и в зависимости от класса возможного пожара, следует выбирать для помещений МБУ ДО ДТДМ огнетушители с рангом тушения модельного очага:

Для помещений по пожарной и взрывопожарной опасности относящихся к «Общественные здания»:

- для класса пожара А – 2А; для класса пожара В – 55В;
- для класса пожара Е - 55В, С, Е.

Для помещений категории пожарной и взрывопожарной опасности В1 - В4:

- для класса пожара А – 4А;
- для класса пожара В – 144В;
- для класса пожара Е - 55В, С, Е.

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга.

14.15. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для пожаров класса А - порошок АВСЕ; для пожаров классов В, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ.

14.16. В зданиях и сооружениях МБУ ДО ДТДМ на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А.

14.17. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров, 40 метров - для помещений категорий В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности.

14.18. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

14.19. Каждый огнетушитель, установленный в помещении МБУ ДО ДТДМ, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

14.20. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

14.21. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.

14.22. Каждый огнетушитель, отправленный из МБУ ДО ДТДМ на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

14.23. Порошковые огнетушители

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В

СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на ручку ствола, можно подвдвать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.

ЗАКАЧНЫЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в сопло. Порошок можно подвдвать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОП-2	ОП-5	ОП-7Ф	ОП-10	ОП-50	ОП-100	ОП-200	ОП-500	ОП-1000	ОП-5000
Масса огнетушащего вещества, кг	2	4,4	6,4	8,5	45	1	2	5	10	49
Масса огнетушителя, кг	3,6	8,8	10	15	80-100	2,5	3,7	8,2	16	85
Длина струи, м	4	5	7	6,5	10	3	3	3,5	4,5	5
Продолжительность действия, с	8	10	12	15	25-40	6	6	10	13	25
Огнетушащая способность, м² (бонит)	0,7	2,81	3,9	4,52	6,2	0,41	0,66	1,73	4,52	7,32
Срок до перезарядки - 5 лет	Срок может быть меньше 5 лет в зависимости от условий хранения, а также при сверхнормативной утечке рабочего газа в закачных огнетушителях									

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ С ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

14.23.1. Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

14.23.2. После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

14.23.3. Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

14.23.4. Порядок применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу; выдернуть чеку за кольцо;

-путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

14.24. Углекислотные огнетушители

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей

ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха

РУЧНЫЕ

3 - 4 мм

ПЕРЕДВИЖНЫЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорно-пускового устройства CO_2 по сифонной трубке поступает к раструбу и из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до -70°C) понижается. Снегообразная масса, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-8	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80
Масса огнетушащего вещества, кг	1,4	2,1	3,5	4,2	5,6	7	14	28	56
Масса огнетушителя, кг	5,2	7,6	13,5	14,5	20	30	50	160	239
Длина струи, м	1,5	2,5	3	3	3	3	3	5	5
Продолжительность действия, с	8	9	9	10	15	15	15	15	15
Огнетушащая способность, м² (балконы)	0,41	0,41	1,08	1,08	1,1	1,08	1,73	2,8	4,52

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

14.24.1. Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров классов В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В).

14.24.2. Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

14.24.3. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

14.24.4. Порядок применения углекислотных огнетушителей:

- выдернуть чеку,
- направить раструб на очаг горения;

- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);
- рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

14.25. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать заместителю директора по административно-хозяйственной работе для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

14.26. Использование первичных средств пожаротушения в МБУ ДО ДТДМ для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

14.27. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, необходимо поставить в известность об этом пожарную охрану.

14.28. В МБУ ДО ДТДМ, как на объекте с массовым пребыванием людей директор обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

14.29. Ответственный по ПБ проводит 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Инструкция разработана:

ответственным за пожарную безопасность Масленниковым Е.Л.

С инструкцией ознакомлены:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____